

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта

«11» апреля 2021 г.

п. Омсукчан

Комиссия в составе представителей:

Представитель заказчика: директор Астахова Марина Викторовна

Представитель ОВО ВНГ России по Омсукчанскому району – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Магаданской области»:

Электромонтер ОВО Гайдай Анатолий Романович;

Начальник ПЦО Ковалев Роман Иванович

Представитель обслуживающей организации: отсутствует

Произвела обследование объекта «Заказчика»:

Административное здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан»

Расположенного по адресу: Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан ул. Ленина 29;

Оборудованного средствами: Кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Омсукчанскому району;

Обследованием установлено:

Класс объекта: (А 3)

Краткая характеристика объекта:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Омсукчан», расположена в трёхэтажном здании, капитального типа по адресу п. Омсукчан ул. Ленина 29; Оборудована техническими средствами охраны (КТС) с выводом на отдельный номер ПЦН.

Инженерно-техническая укрепленность:

По периметру территории МБОУ «СОШ п. Омсукчан», имеется ограждение. Вход в административное здание школы осуществляется через металлическую дверь закрывающуюся на врезной замок.

Оснащенность техническими средствами охраны:

На объекте установлен комплект РСПИ «Приток А-Р» который включает в себя РПДУ 01, заводской № 518101013635, ППКОП заводской № 356101050823 и антенна. Тревожная кнопка расположена в техническом помещении возле рабочего места вахтера, осуществляющий пропускной режим.

Проверка технического состояния ТСО:

Технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проектом) и актом приемки в эксплуатацию в марте 2020 года. На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

- Техническая укрепленность объекта **соответствует** предъявляемым требованиям.
- Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации

Предложения комиссии:

Ежедневно перед началом занятий (рабочего дня) проводить проверку работоспособности, исправности КТС. В случае обнаружения неисправности незамедлительно ставить в известность ПЦО ОВО по Омсукчанскому району.

Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта

Общие мероприятия по усилению охраны объектов

Представители:

ОВО по Омсукчанскому району /

Заказчика:

Official circular stamp of the OVO (Omsukchansky District) and handwritten signatures of representatives.